

Quellen Scheidegg		Datum: 13.8.2015	Monteur: Jm./Hu	Nr.		
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	°C	l/r. / sec
8424	1 - 00014		12 l	33,10	17,8°C	0,36 l/sec
8424	2 - 00019		12 l	22,65	17,3°C	0,53 l/sec
8424	3 - 00017	links	10 l	60,0 sec	9,5°C	0,016 l/sec
8424		vorn	12 l	41,19	27°C	0,29 l/sec
8424	4 - 00015		12 l	20,73	17,4°C	0,58 l/sec
8425	5 - 00011	ausser Betrieb				1178 2/5
						153,79 m³/d
	Quellen Scheffau		Liter	In Sekunden	°C	l/r. / sec
8425	A - 0014	oben	12 l	174,27	9,9°C	0,16 l/sec
8425		unten	12 l	33,65	9,9°C	0,35 l/sec
8425	B - 0013	ausser Betrieb				
8425	C - 0015	ausser Betrieb				
8425	D - 0016		12 l	111,73	10,3°C	0,11 l/sec
8425	E - 0017	oben	12 l	197,59	10,4°C	0,060 l/sec
8425		unten	12 l	53,67	10,5°C	0,22 l/sec
8425	F - 0018	oben	12 l	91,70	8,9°C	0,13 l/sec
8425		unten	12 l	78,57	10,3°C	0,15 l/sec
8425	G - 0019	ausser Betrieb	12 l	65,18	10,0°C	0,17 l/sec
8425	H - 0035	1	12 l	39,41	9,5°C	0,30 l/sec
8425		2	12 l	30,78	9,1°C	0,39 l/sec
8425		3	12 l	71,25	9,0°C	0,21 l/sec
8425		1"	12 l	12,0	14,7°C	0,035 l/sec
8425	J - 0060		12 l	11,15	8,5°C	1,64 l/sec
						3,40 l/s
						293,8 m³/d

Quellen Scheidegg		Datum: 28.10.2015		Monteur: Kuck/Mu.		Nr.
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	°C	litr. / sec
			12	1		
8424	1 - 00014		12l	12,31	7,1°	0,99
8424	2 - 00019		12l	9,24	8,1°	1,22
8424	3 - 00017	links	12l	7,57	8,9°	1,53
8424		vorn	12l	5,48	8,5°	2,19
8424	4 - 00015		12l	12,77	7,7°	0,94
8425	5 - 00011	ausser Betrieb				
Quellen Scheffau			Liter	in Sekunden		
8425	A - 0014	oben	12l	28,3	9,1°	0,42
8425		unten	12l	25,2	9,5°	0,48
8425	B - 0013	ausser Betrieb				
8425	C - 0015	ausser Betrieb				
8425	D - 0016		12l	89,31	10,2°	0,13
8425	E - 0017	oben	12l	177,24	9,6°	0,07
8425		unten	12l	43,62	9,5°	0,28
8425	F - 0018	oben	12l	135,07	8,8°	0,09
8425		unten	12l	93,81	9,5°	0,13
8425	G - 0019	ausser Betrieb	12l	55,56	9,9°	0,22
8425	H - 0035	1	12l	31,78	9,3°	0,38
8425		2	12l	26,06	9,4°	0,46
8425		3	12l	34,78	9,4°	0,35
8425		1"	1l	38,13	9,5°	0,03
8425	J - 0060	1'	12l	93,4	8,9°	1,28

6,936/5
598,7 m³

432/5
343,2 m³

Quellen Scheidegg		Datum: 14.12.2015	Monteur: Jm. 1644	Nr.		
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8424	1 - 00014		12l	5,70	6,8°C	2,10
8424	2 - 00019		12l	11,41	4,9°C	1,05
8424	3 - 00017	links	0,5l	60,0	7,3°C	0,02
8424		vorn	12l	6,68	8,7°C	1,79
8424	4 - 00015		12l	11,96	6,9°C	1,003
8425	5 - 00011	ausser Betrieb				
Quellen Scheffau			Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8425	A - 0014	oben	12l	17,70	8,7°C	0,677
8425		unten	12l	21,22	8,6°C	0,565
8425	B - 0013	ausser Betrieb				
8425	C - 0015	ausser Betrieb				
8425	D - 0016		12l	1:05,88	8,9°C	0,182
8425	E - 0017	oben	12l	1:21,01	8,5°C	0,148
8425		unten	12l	30,32	8,5°C	0,395
8425	F - 0018	oben	12l	1:41,31	7,7°C	0,118
8425		unten	12l	1:37,12	7,7°C	0,123
8425	G - 0019	ausser Betrieb	12l	37,77	8,5°C	0,314
8425	H - 0035	1	12l	32,20	8,4°C	0,372
8425		2	12l	26,51	8,6°C	0,452
8425		3	12l	56,18	8,5°C	0,213
8425		1"	1,75l	60,0	7,4°C	0,029
8425	J - 0060		12l	11,49	8,7°C	1,044

5,96 l/s
514,95 m³/d

4,54 l/s
400,3 m³/d

Quellen Scheidegg			Datum: 04.04.16	Monteur: We	Nr.	
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	°C	litr. / sec
8424	1 - 00014		12	3,27	7,1	3,67 L/sec
8424	2 - 00019		12	7,16	6,8	1,68 L/sec
8424	3 - 00017	links	12	4,15	8,7	2,89 L/sec
8424		vorn	0,55 l	6,0	8,7	0,05 L/sec
8424	4 - 00015		12	9,70	7,6	1,24 L/sec
8425	5 - 00011	ausser Betrieb	12	4,00	7,0	3 L/sec 12,49 2/5
1779,1 m³/d						
Quellen Scheffau			Liter	In Sekunden		
8425	A - 0014	oben	12	16,35	8,7	0,73 L/sec
8425		unten	12	21,02	8,4	0,57 L/sec
8425	B - 0013	ausser Betrieb				
8425	C - 0015	ausser Betrieb				
8425	D - 0016		12	52,95	7,9	0,23 L/sec
8425	E - 0017	oben	12	54,69	8,1	0,22 L/sec
8425		unten	12	25,47	8,5	0,48 L/sec
8425	F - 0018	oben	12	27,82	7,5	0,43 L/sec
8425		unten	12	39,88	7,1	0,30 L/sec
8425	G - 0019	ausser Betrieb	12	26,61	7,1	0,45 L/sec
8425	H - 0035	1	12	40,88	8,5	0,30 L/sec
8425		2	12	26,41	8,6	0,46 L/sec
8425		3	12	50,38	8,9	0,24 L/sec
8425		1"	1,66	6,0	8,5	0,03 L/sec
8425	J - 0060		12	9,91	8,8	1,21 L/sec
1779,1 m³/d						

Quellen Scheidegg		Datum: 31.05.2016	Monteur: M. Koppel	Nr.		
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8424	1 - 00014		12l	7,37	6,5	1,63
8424	2 - 00019		12l	2,11	7,0	5,69
8424	3 - 00017	links	12l	3,95	7,5	3,04
8424		vorn	0,5l	60,0	7,9	0,01
8424	4 - 00015		12l	8,37	7,2	1,44
8425	5 - 00011	ausser Betrieb	12l	1,95	6,7	6,16
Quellen Scheffau			Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8425	A - 0014	oben	12l	15,84	8,5	0,76
8425		unten	12l	13,56	8,7	0,89
8425	B - 0013	ausser Betrieb	/	/	/	/
8425	C - 0015	ausser Betrieb	/	/	/	/
8425	D - 0016		12l	37,86	8,5	0,33
8425	E - 0017	oben	12l	47,49	8,3	0,29
8425		unten	12l	27,33	8,7	0,44
8425	F - 0018	oben	12l	37,04	8,3	0,57
8425		unten	12l	30,20	7,8	0,40
8425	G - 0019	ausser Betrieb	12l	16,33	7,4	0,74
8425	H - 0035	1	12l	31,55	9,1	0,38
8425		2	12l	21,00	8,8	0,58
8425		3	12l	47,50	9,4	0,20
8425		1"	175l	60,0	10,3	0,03
8425	J - 0060		12l	9,37	8,8	1,28

11,93 2/5
1189,96 m³

6,95 2/5
600,66 m³

Quellen Scheidegg		Datum: 4.7.2016	Monteur: M. / H. / K.	Nr.		
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8424	1 - 00014		12 l	3,09	7,3°C	3,88
8424	2 - 00019		12 l	8,01	6,9°C	1,49
8424	3 - 00017	links	12 l	5,38	8,5°C	2,23
8424		vorn	0,5 l	60,0 sec	8,1°C	0,008
8424	4 - 00015		12 l	9,83 sec	7,4°C	1,22
8425	5 - 00011	ausser Betrieb	12 l	3,05 sec	7,5°C	3,93
Quellen Scheffau			Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8425	A - 0014	oben	12 l	17,16	8,7°C	0,699
8425		unten	12 l	15,14	8,9°C	0,76
8425	B - 0013	ausser Betrieb	/	/	/	/
8425	C - 0015	ausser Betrieb	/	/	/	/
8425	D - 0016		12 l	44,79	9,5°C	0,26
8425	E - 0017	oben	12 l	41,09	8,8°C	0,49
8425		unten	12 l	23,56	9,4°C	0,50
8425	F - 0018	oben	12 l	25,32	8,9°C	0,59
8425		unten	12 l	30,92	8,9°C	0,38
8425	G - 0019	ausser Betrieb	12 l	19,32	8,7°C	0,62
8425	H - 0035	1	12 l	50,89	9,5°C	0,23
8425		2	12 l	23,27	9,5°C	0,51
8425		3	12 l	38,88	9,5°C	0,30
8425		1"	1,7 l	60,0	9,6°C	0,028
8425	J - 0060		12 l	9,27	9,2°C	1,29

2,46 l/s
1102,8 m³/d

6,46 l/s
558,15 m³/d

Quellen Scheidegg			Datum	Monteur		
			27.7.2016	Im/M. Kappeler		
	Quellen Scheidegg		Liter	In Sekunden	°C	ltr. / sec
8424	1 - 00014		12l	5,09	6,9°C	2,35
8424	2 - 00019		12l	10,93	7,0°C	1,09
8424	3 - 00017	links	12l	8,73	8,5°C	1,37
8424		vorn	0,5l	60,0	9,7°C	0,01
8424	4 - 00015		12l	13,92	7,5°C	0,86
8425	5 - 00011	ausser Betrieb	12l	6,56	7,5°C	1,82
	Quellen Scheffau		Liter	In Sekunden	°C	ltr. / sec
8425	A - 0014	oben	12l	21,09	8,8°C	0,56
8425		unten	12l	23,91	9,3°C	0,50
8425	B - 0013	ausser Betrieb				
8425	C - 0015	ausser Betrieb				
8425	D - 0016		12l	61,74	9,7°C	0,20
8425	E - 0017	oben	12l	68,83	9,3°C	0,18
8425		unten	12l	32,83	9,6°C	0,36
8425	F - 0018	oben	12l	34,51	8,3°C	0,34
8425		unten	12l	40,33	9,5°C	0,29
8425	G - 0019	ausser Betrieb	12l	34,02	9,2°C	0,35
8425	H - 0035	1	12l	40,63	9,9°C	0,29
8425		2	12l	27,50	9,5°C	0,43
8425		3	12l	49,47	9,6°C	0,24
8425		1"	1,45l	60,0	10,9°C	0,03
8425	J - 0060		12l	9,36	9,1°C	1,28

17,50 7/8
648 m³/h

4,81 7/8
415,6
m³/h

Quellen Scheidegg			Datum: 13.9.2016	Monteur: Jm/Alp	Nr.	
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8424	1 - 00014		12l	5,41	7,4°C	2,218
8424	2 - 00019		12l	10,76	7,6°C	1,113
8424	3 - 00017	links	12l	6,47	9,0°C	1,854
8424		vorn	0,430ml	60,0	9,9°C	0,01
8424	4 - 00015		12l	12,94	8,0°C	0,927
8425	5 - 00011	ausser Betrieb	12l	5,95	8,4°C	2,02
Quellen Scheffau			Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8425	A - 0014	oben	12l	21,94	9,1°C	0,546
8425		unten	12l	21,61	9,7°C	0,555
8425	B - 0013	ausser Betrieb	/	/	/	/
8425	C - 0015	ausser Betrieb	/	/	/	/
8425	D - 0016		12l	68,91	10,7°C	0,174
8425	E - 0017	oben	12l	47,68	9,9°C	0,154
8425		unten	12l	32,05	9,9°C	0,374
8425	F - 0018	oben	12l	44,27	8,7°C	0,253
8425		unten	12l	51,78	10,1°C	0,24
8425	G - 0019	ausser Betrieb	12l	38,88	10,2°C	0,308
8425	H - 0035	1	12l	52,04	9,5°C	0,230
8425		2	12l	26,31	9,9°C	0,456
8425		3	12l	43,61	9,9°C	0,275
8425		1"	1,400l	60,0	11,9°C	0,03
8425	J - 0060		12l	10,01	9,2°C	1,198

8,14/6

103,3
m³/d

4,826

114,7
m³/d

Quellen Scheidegg		Datum: 27. 10. 2016		Monteur: Hüb/Klapp.		Nr.
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8424	1 - 00014		12L	20,44	7,8	0,59
8424	2 - 00019		12L	14,07	8,0	0,86
8424	3 - 00017	links	12L	24,47	8,3	0,49
8424		vorn	0,5L	60,00	8,8	0,07
8424	4 - 00015		12L	16,68	8,2	0,72
8425	5 - 00011	ausser Betrieb				
Quellen Scheffau			Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8425	A - 0014	oben	12L	37,26	8,9	0,33
8425		unten	12L	30,66	9,3	0,40
8425	B - 0013	ausser Betrieb				
8425	C - 0015	ausser Betrieb				
8425	D - 0016		12L	1.24,72	10,2	0,15
8425	E - 0017	oben	12L	2.30,26	9,5	0,08
8425		unten	12L	45,32	9,3	0,24
8425	F - 0018	oben	12L	1.07,78	8,7	0,18
8425		unten	12L	1.02,36	9,3	0,20
8425	G - 0019		12L	47,84	10,0	0,25
8425	H - 0035	1	12L	38,81	9,5	0,31
8425		2	12L	24,06	9,3	0,50
8425		3	12L	47,61	9,2	0,26
8425		1"	0,25L	10,00	9,5	0,03
8425	J - 0060		12L	9,82	8,9	1,23

2,6778
230,69
m³/d

4,101
62,02
m³/d



Quellen Scheidegg			Datum: 23.11.16		Monteur: Weiher		Nr.
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	°C	litr. / sec	
8424	1 - 00014		12	3,03	7,2	3,96	
8424	2 - 00019		12	8,49	8,1	1,42	
8424	3 - 00017	links	12	3,09	8,7	3,89	
8424		vorn	0,5	60	8,9	0,01	
8424	4 - 00015		12	8,72	7,5	1,24	
8425	5 - 00011	ausser Betrieb	12	11,55	7,8	1,04	
Quellen Scheffau			Liter	In Sekunden	°C	litr. / sec	
8425	A - 0014	oben	12	17,33	8,2	0,70	
8425		unten	12	12,16	8,2	0,99	
8425	B - 0013	ausser Betrieb	12				
8425	C - 0015	ausser Betrieb					
8425	D - 0016		12	42,02	8,5	0,29	
8425	E - 0017	oben	12	48,32	8,0	0,25	
8425		unten	12	20,84	8,8	0,58	
8425	F - 0018	oben	12	62,34	8,7	0,20	
8425		unten	12	68,08	8,4	0,18	
8425	G - 0019	ausser Betrieb	12	37,20	8,7	0,39	
8425	H - 0035	1	12	46,48	8,8	0,26	
8425		2	12	23,75	8,2	0,51	
8425		3	12	53,76	8,0	0,23	
8425		1"	1,4	60 sec	8,7	0,03	
8425	J - 0060		12	10,18	8,7	1,18	

11,56 2/5
998,70 m/d

5,75 1/5
500,26 m/d

Quellen Scheidegg		Datum: 27. 12. 2016	Monteur: Jm. / Hm.	Nr.		
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8424	1 - 00014		12l	22,28	6,2°	0,53
8424	2 - 00019		12l	19,03	7,3°	0,63
8424	3 - 00017	links	12l	24,36	8,5°	0,49
8424		vorn	12l	1:48,36	7,2°	0,11
8424	4 - 00015		12l	18,26	7,2°	0,65
8425	5 - 00011	ausser Betrieb	12l	10,59	7,5°	1,13
Quellen Scheffau			Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8425	A - 0014	oben	12l	39,07	8,2°	0,30
8425		unten	12l	30,55	8,2°	0,39
8425	B - 0013	ausser Betrieb	/	/	/	/
8425	C - 0015	ausser Betrieb	/	/	/	/
8425	D - 0016		12l	1:29,85	8,5°	0,133
8425	E - 0017	oben	12l	2:19,79	8,0°	0,08
8425		unten	12l	43,34	8,0°	0,27
8425	F - 0018	oben	12l	1:11,52	7,4°	0,16
8425		unten	12l	1:13,83	7,0°	0,16
8425	G - 0019	ausser Betrieb	12l	52,56	7,7°	0,22
8425	H - 0035	1	12l	52,75	7,9°	0,23
8425		2	12l	26,31	8,5°	0,45
8425		3	12l	50,14	8,7°	0,24
8425		1"	1,33 l	60,0	6,4°	0,03
8425	J - 0060		12l	10,18	8,5°	1,18

3,54 l/s

205,86 m³/d

3,85 l/s

332,64 m³/d

Quellen Scheidegg		Datum: 27.2.2017	Monteur: Jm.	Nr.		
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8424	1 - 00014		12l	3,29	6,4°C	3,65 l/s
8424	2 - 00019		12l	8,56	6,7°C	1,41 l/s
8424	3 - 00017	links	12l	3,18	6,7°C	3,78 l/s
8424		vorn	12l	25,03	6,5°C	0,42 l/s
8424	4 - 00015		12l	14,37	7,4°C	1,06 l/s
8425	5 - 00011	ausser Betrieb	12l	2,39	6,7°C	4,02 l/s
					1235,9 m³/d	14,39 l/s
Quellen Scheffau			Liter	In Sekunden	°C	ltr. / sec
8425	A - 0014	oben	12l	15,16	8,30°C	0,80 l/s
8425		unten	12l	14,28	7,80°C	1,07 l/s
8425	B - 0013	ausser Betrieb				
8425	C - 0015	ausser Betrieb				
8425	D - 0016		12l	44,07	7,2°C	0,28 l/s
8425	E - 0017	oben	12l	40,15	7,8°C	0,30 l/s
8425		unten	12l	22,68	8,0°C	0,53 l/s
8425	F - 0018	oben	12l	34,66	7,1°C	0,35 l/s
8425		unten	12l	40,08	7,1°C	0,30 l/s
8425	G - 0019	ausser Betrieb	12l	23,28	6,3°C	0,52 l/s
8425	H - 0035	1	12l	38,48	7,5°C	0,32 l/s
8425		2	12l	38,98	7,8°C	0,55 l/s
8425		3	12l	47,44	8,4°C	0,26 l/s
8425		1"	16l	60,0	6,9°C	0,03 l/s
8425	J - 0060					
					458,19 m³/d	5,31 l/s

Quellen Scheidegg		Datum: 28.03.17		Monteur: H06		Nr.
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8424	1 - 00014		12	2,95	7,1	4,06
8424	2 - 00019		12	7,77	6,9	1,54
8424	3 - 00017	links	12	3,64	8,2	3,29
8424		vorn	12	23,70	11,0	9,51
8424	4 - 00015		12	10,28	7,7	1,17
8425	5 - 00011	ausser Betrieb				
					913,25	25,5 / 1
	Quellen Scheffau		Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8425	A - 0014	oben	12	15,13	9,1	0,79
8425		unten	12	11,34	8,7	1,05
8425	B - 0013	ausser Betrieb				
8425	C - 0015	ausser Betrieb				
8425	D - 0016		12	37,08	8,1	0,32
8425	E - 0017	oben	12	35,30	8,5	0,34
8425		unten	12	22,02	8,7	0,55
8425	F - 0018	oben	12	16,41	7,8	0,73
8425		unten	12	27,36	7,2	0,44
8425	G - 0019	ausser Betrieb	12	20,74	7,0	0,58
8425	H - 0035	1	12	42,02	8,7	0,29
8425		2	12	23,16	8,9	0,52
8425		3	12	46,78	9,1	0,26
8425		1"	1,5	60	9,0	0,025
8425	J - 0060		12	9,6	9,0	1,125
					617,76	31,1

10,57
4/5

7,15
4/5

Quellen Scheidegg		Datum: 25.04.17		Monteur: Höbel		Nr.
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8424	1 - 00014		12	9,56	6,7	1,26
8424	2 - 00019		12	11,61	6,9	1,03
8424	3 - 00017	links	12	18,63	7,9	1,41
8424		vorn	12	52,47	7,0	0,23
8424	4 - 00015		12	22,86	7,5	0,52
8425	5 - 00011	ausser Betrieb				
						384,48 m³/d
Quellen Scheffau			Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8425	A - 0014	oben	12	20,71	8,8	0,58
8425		unten	12	16,64	8,6	0,73
8425	B - 0013	ausser Betrieb				
8425	C - 0015	ausser Betrieb				
8425	D - 0016		12	58,63	8,4	0,20
8425	E - 0017	oben	12	1.27,92	8,4	0,14
8425		unten	12	35,17	8,8	0,34
8425	F - 0018	oben	12	41,82	7,7	0,29
8425		unten	12	46,73	7,6	0,26
8425	G - 0019	ausser Betrieb	12	34,53	7,6	0,35
8425	H - 0035	1	12	50,01	8,8	0,24
8425		2	12	23,55	8,9	0,51
8425		3	12	49,27	9,0	0,24
8425		1"	0,2	10	9,3	0,02
8425	J - 0060		12	8,44	8,9	1,42
						459,65 m³/d

4,45
4,5

5,32
4,5

Quellen Scheidegg		Datum: 20.5.17	Monteur: Wehr		Nr.	
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8424	1 - 00014		12	5,33	7,1	2,25
8424	2 - 00019		12	8,22	6,9	1,30
8424	3 - 00017	links	12	6,04	7,8	1,99
8424		vorn	12	40,48	7,1	0,30
8424	4 - 00015		12	11,45	7,3	1,104
8425	5 - 00011	ausser Betrieb				
				534,44 m³/d		
Quellen Scheffau			Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8425	A - 0014	oben	12	24,25	8,7	0,49
8425		unten	12	26,75	8,6	0,45
8425	B - 0013	ausser Betrieb				
8425	C - 0015	ausser Betrieb				
8425	D - 0016		12	56,55	8,7	0,22
8425	E - 0017	oben	12	1m 17	8,9	0,16
8425		unten	12	22,34	9,1	0,42
8425	F - 0018	oben	12	33,44	7,6	0,36
8425		unten	12	39,81	8,2	0,30
8425	G - 0019	ausser Betrieb	12	35,91	8,1	0,33
8425	H - 0035	1	12	54,55	9,1	0,22
8425		2	12	23,61	9,1	0,51
8425		3	12	50,57	9,2	0,24
8425		1"	1,8	60	10,4	0,03
8425	J - 0060		12	9,90	9,1	1,21
				426,82 m³/d		

6,88
ik

4,84
4/5